



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00943

№ ПС 009072

Срок действия 07.12.2023 г. по 06.12.2028 г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 25.11.23.161
Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КМП Урал»
625017, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, дом 1, строение
5, этаж 1, помещение 6. ОГРН: 1205400062900. Телефон: +7(343) 379-4579, адрес электронной
почты: mp@metallprofil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КМП Урал»
625017, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, дом 1,
строение 5, этаж 1, помещение 6. ОГРН: 1205400062900. Адрес производства: 624097,
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, д.2. Телефон: +7(343) 379-4579,
адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010,
Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru. ОГРН1185053020624. Свидетельство
№ ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкции из панелей металлических трехслойных кровельных, (толщина металла от
0,5мм) МП ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты толщиной от 50мм до 300мм,
изготовленные по ГОСТ 32603-2021 - класс 1. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции
строительные. Метод испытания на пожарную опасность». См. Приложение (Бланк № ПС
005860)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 12/23-2С от 06.12.2023 г., № 12/23-3С от 06.12.2023
г., № 12/23-4С от 06.12.2023 г., № 12/23-5С от 06.12.2023 г., № 12/23-6С от
06.12.2023 г., № 12/23-7С от 06.12.2023 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС»,
№ ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния
производства № 00545-АО от 16.10.2023 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС»,
№ ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 32603-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ЛБ25.Н00943

№ ПС 005860

Конструкции из панелей металлических трехслойных кровельных, (толщина металла от 0,5мм) МП ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты толщиной от 50мм до 300мм, изготовленные по ГОСТ 32603-2021 - класс 1:

Предел огнестойкости конструкции по ГОСТ 30247.1-94:

- для панелей толщиной 50, 60мм – RE15 при равномерно распределенной нагрузке 140 кг/м² (без учета собственного веса);
- для панелей толщиной 80 мм – RE30 при равномерно распределенной нагрузке 210 кг/м² (без учета собственного веса);
- для панелей толщиной 100 мм – REI45 при равномерно распределенной нагрузке 210 кг/м² (без учета собственного веса);
- для панелей толщиной 120 мм – REI45 при равномерно распределенной нагрузке 280 кг/м² (без учета собственного веса);
- для панелей толщиной от 150 (включительно) – REI60 при равномерно распределенной нагрузке 280 кг/м² (без учета собственного веса).

Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Беляков

Эксперт

А.В. Колчин

